

DĚTSKÉ SKUPINY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY

ING. ROMANA ŠKRABÁLKOVÁ



ZÁKON Č. 247/2014 SB., O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

- § 2 - **Služba péče o dítě v dětské skupině**
- Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.
- § 5 **Podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině**
- (l) Podmínkami pro udělení oprávnění, které musí poskytovatel splňovat po celou dobu poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, jsou
- d) - **zajištění technických požadavků na stavby a požadavků požární ochrany**

ZÁKON Č. 247/2014 SB., O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

- § 7
- **Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v dětské skupině**
- (1) Nejvyšší možná kapacita dětské skupiny je **24 dětí**.

(6) Počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen v dětské skupině zajistit, činí nejméně

- a) 1 pečující osoba v dětské skupině, je-li současně přítomno nejvýše 6 dětí,
- b) 2 pečující osoby v dětské skupině, je-li současně přítomno 7 až 12 dětí,
- c) 3 pečující osoby v dětské skupině, je-li současně přítomno 13 až 24 dětí.

ZÁKON Č. 247/2014 SB., O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

- **Technické požadavky na stavby**
- § 14
- Službu péče o dítě v dětské skupině lze poskytovat pouze v místnostech, které splňují technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost.
- Zákon č. 247/2014 Sb. se v daném případě odkazuje na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb. stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla vhodná pro určené využití a aby současně splnila požadavky na požární bezpečnost, přičemž je v daném bodě uveden odkaz na vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

ZÁKON Č. 247/2014 SB., O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

- § 16
- (4) **Součástí žádosti o udělení oprávnění je**
- b) doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany²⁰⁾ zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu,
- ²⁰⁾ § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

ZÁKON Č. 247/2014 SB., O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

- Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 329/2021 Sb. Čl. II
- 2. **Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině**, který byl zapsán do evidence poskytovatelů přede dnem nabytí účinností tohoto zákona, **je povinen splnit podmínky** podle § 5 odst. 1 písm. c) a d) a předložit Ministerstvu práce a sociálních věcí doklad podle § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, **nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.**
- Poskytovatelé, kteří získali oprávnění do 30.09.2021, tj. před účinností novely, musí tento doklad předložit pro účely evidence poskytovatelů **do 01.10.2023.**

**NOVELA VYHLÁŠKY Č. 23/2008
SB., O TECHNICKÝCH
PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ
OCHRANY STAVEB**



NOVELA § 23 A § 23A

- Účinnost od 1. 8. 2023 - § 1, § 18, § 23
- Původně účinnost od 1. 1. 2025 - § 23a
- Nyní účinnost od 1. 1. 2026 - § 23a

§ 23 STAVBA NEBO JEJÍ ČÁST URČENÁ K ČINNOSTI ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO K ZAJIŠTĚNÍ PŘEDŠKOLNÍ PÉČE

- (1) Při navrhování stavby nebo její části určené k činnosti školy, školského zařízení nebo k zajištění pravidelné, dlouhodobé a opakující se péče o děti před zahájením jejich povinné školní docházky se postupuje podle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty,
- (2) Každá **třída mateřské školy** musí tvořit samostatný požární úsek.

§ 23 STAVBA NEBO JEJÍ ČÁST URČENÁ K ČINNOSTI ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO K ZAJIŠTĚNÍ PŘEDŠKOLNÍ PÉČE

- (3) **Třída mateřské školy** nesmí být umístěna ve vyšším než druhém nadzemním podlaží nebo v podzemním podlaží, pokud z nich nevede únikový východ přímo na volné prostranství.
- (4) Ve stavbě mateřské školy, základní školy, základní nebo střední školy určené pro žáky nebo děti se zdravotním postižením a ve stavbě, ve které jsou prostory určené pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nesmí být na únikové cestě použity kývavé nebo turniketové dveře.

§ 23 STAVBA NEBO JEJÍ ČÁST URČENÁ K ČINNOSTI ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO K ZAJIŠTĚNÍ PŘEDŠKOLNÍ PÉČE

- (5) Stavba školského zařízení určeného pro ubytování nebo prostor určený pro ubytování ve stavbě školského zařízení musí splňovat podmínky uvedené v § 17 Stavba ubytovacího zařízení a § 17a Prostory určené pro ubytování osob.

NOVÝ § 23A - POŽADAVKY POŽÁRNÍ OCHRANY NA UŽÍVÁNÍ PROSTORU, V NĚMŽ JE POSKYTOVÁNA SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ

- (1) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou hygienického zařízení, a navazující nechráněná úniková cesta musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace nebo stejně účinným zařízením.
- (2) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí být vybaven alespoň 1 přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 2 l A.
- (3) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí tvořit samostatný požární úsek, nebo být od jiného prostoru objektu oddělen požárně dělicí konstrukcí s požární odolností alespoň 30 minut. V prostoru uvedeném ve větě první smí být poskytována pouze jedna služba péče o dítě v dětské skupině.

NOVÝ § 23A - POŽADAVKY POŽÁRNÍ OCHRANY NA UŽÍVÁNÍ PROSTORU, V NĚMŽ JE POSKYTOVÁNA SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ

- (4) V prostoru požárního úseku bytu může být poskytována jedna nebo více služeb péče o dítě v dětské skupině, pokud jejich celková kapacita nepřesahuje 12 dětí.
- (5) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nesmí být ve vyšším než druhém nadzemním podlaží nebo v podzemním podlaží, pokud z nich nevede únikový východ přímo na volné prostranství.
- (6) Z prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, jejíž kapacita přesahuje 12 dětí, musí z požárního úseku vést alespoň 2 únikové cesty.

NOVÝ § 23A - POŽADAVKY POŽÁRNÍ OCHRANY NA UŽÍVÁNÍ PROSTORU, V NĚMŽ JE POSKYTOVÁNA SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ

- (7) Nechráněná úniková cesta z prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí splňovat mezní délku, která činí
 - a) 25 m, jedná-li se o prostor, ze kterého vede jedna úniková cesta,
 - b) 40 m, jedná-li se o prostor, ze kterého vede více únikových cest.

NOVÝ § 23A - POŽADAVKY POŽÁRNÍ OCHRANY NA UŽÍVÁNÍ PROSTORU, V NĚMŽ JE POSKYTOVÁNA SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ

- (8) U prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí:
 - a) být na povrchovou stavební úpravu stropu a podhledu použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně B-s l-d0,
 - b) být na povrchovou stavební úpravu stěny použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně D-s l-d0 a
 - c) podlahové krytiny splňovat třídu reakce na oheň nejméně C_{FL}-s l.
- (9) Odstavce 3 až 8 se nepoužijí, pokud se ve stavbě poskytuje 1 nebo více služeb péče o dítě v dětské skupině s celkovou kapacitou nejvýše 6 dětí.

23a POŽADAVKY POŽÁRNÍ OCHRANY NA UŽÍVÁNÍ PROSTORU, V NĚMŽ JE POSKYTOVÁNA SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ

- účinnost od **1.1.2025** – možnost úpravy stávajících prostor dětských skupin, které by nesplňovaly požadavky § 23a
- **Přechodné ustanovení**
- **U stavby nebo její části určené k činnosti školy, školského zařízení nebo k zajištění předškolní péče, zahájené přede dnem účinnosti** této vyhlášky, se splnění technických podmínek požární ochrany posuzuje podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., **ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Požadavky na užívání stavby** podle § 23a vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti této vyhlášky, **tímto nejsou dotčeny.**

ZMĚNA NAVAZUJÍCÍCH NOREM

- ČSN 73 0802 - bude doplněna příloha řešící požadavky na zařízení dětí předškolního věku
- ČSN 73 0834 – bude upravena/zrušena příloha C – Technické požadavky na mateřské školy ve změnách stavby
- ČSN 73 0835 – bude zrušena kapitola I2 – Jesle

POSTUP PODLE PLATNÝCH NOREM



ČSN 73 0835 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB – BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

- Nárokované technické podmínky jsou vždy spojeny s druhem stavby, kterému svým provozem odpovídá. Prostory v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině svým provozem odpovídají jeslím podle kap. 12 normy ČSN 73 0835, resp. stavbě nebo prostoru zdravotnického zařízení a sociální péče podle § 18 vyhlášky č. 23/2008 Sb., při jejímž navrhování se postupuje podle normy ČSN 73 0835. S nabytím účinnosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (**zákon o zdravotních službách**), ve znění pozdějších předpisů **nejsou jesle považovány za zdravotnická zařízení, nicméně z pohledu norem požární bezpečnosti staveb jsou zdravotnickým zařízením i nadále**, neboť požadavky na tento druh zařízení jsou uvedené v již zmiňované normě ČSN 73 0835.

ČSN 73 0835 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB – BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

- Dle poznámky uvedené v předmětu normy ČSN 73 0835 se **za zařízení poskytující zdravotní nebo sociální péči považuje i takové zařízení, které sice není v normě ČSN 73 0835 doslovně uvedeno, ale má obdobnou funkční náplň.** Jelikož jsou jesle určeny pro pobyt dětí do 3 let věku a v dětských skupinách mohou být umístěny děti v podobné věkové kategorii (0,5 – 7 let), lze dané provozy z hlediska podmínek požární bezpečnosti považovat za obdobné, neboť **nejdůležitějším klasifikačním kritériem je v daném případě nejnižší věk dětí, které se mohou v daných prostorech vyskytovat.**

ČSN 73 0818 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB – OBSAZENÍ OBJEKTU OSOBAMI

- Položka 9.1 stanovuje pro byty hodnotu součinitele, jímž se násobí projektovaný počet osob v bytě, na 1,5 - ve většině případů **se nejedná o osoby s omezenou schopností pohybu a orientace** (invalidé, **děti od 3 do 6 let**, osoby starší 60 let) **nebo o osoby neschopné samostatného pohybu (děti do 3 let věku**, pacienti upoutaní na lůžko apod.) podle ČSN 73 0802
- Zákon č. 247/2014 Sb. neomezuje počet dětských skupin na jeden objekt
- **Jednoznačně se jedná o změnu v užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb.**, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, neboť podle § 126 odst. 2 **dochází ke změně účelu užívání části stavby, jejíž účinky by mohly ohrozit život a bezpečnost.**

KRITÉRIA, KTERÁ BUDOU APLIKOVÁNA OBECNĚ PRO NOVOSTAVBY I ZMĚNY STAVEB:

- Provozy dětských skupin musí být umístěny nejvýše ve 2. nadzemním podlaží.
- Provozy dětských skupin nesmí být umístěny v podzemním podlaží. To neplatí, je-li z toho prostoru východ přímo na volné prostranství. Volným prostranstvím je myšleno venkovní prostranství mimo požárem zasažený objekt, umožňující volný a bezpečný pohyb osob od hořícího objektu. Východ z podzemního podlaží na volné prostranství je proveden prostřednictvím rampy (*schodiště se nepřipouští x umožnit evakuace i po schodiště, když umožněna evakuace ze 2. NP za využití schodiště*), jejíž parametry splňují požadavky zákona č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Rampa bude umístěná mimo požárně nebezpečný prostor okolních požárních úseků.

KRITÉRIA, KTERÁ BUDOU APLIKOVÁNA OBECNĚ PRO NOVOSTAVBY I ZMĚNY STAVEB:

- Prostor v němž je umístěna jedna dětská skupina tvoří **samostatný požární úsek**.
- Dětské skupiny mohou být umístěny **v objektech s nehořlavými a smíšenými konstrukčními systémy** (dle ČSN 73 0835 jsou smíšené konstrukční systémy povoleny pouze změny staveb podle ČSN 73 0834).
- Požárně dělicí konstrukce a nosné konstrukce stavby musí splňovat hodnotu **požární odolnosti 30 minut**, nestanoví-li příslušné české technické normy hodnotu požární odolnosti vyšší.

KRITÉRIA, KTERÁ BUDOU APLIKOVÁNA OBECNĚ PRO NOVOSTAVBY I ZMĚNY STAVEB:

- Na **povrchové úpravy stavebních konstrukcí** v požárních úsecích dětských skupin nesmí být použity stavební hmoty s indexem šíření plamene i_s větším než:
 - **75 mm/minuta pro stěny;**
 - **50 mm/minuta pro podhledy (stropy).**
- Pro **podlahové krytiny** lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1+A1 třídou reakce na oheň **A1_{fl} až C_{fl}**.

KRITÉRIA, KTERÁ BUDOU APLIKOVÁNA OBECNĚ PRO NOVOSTAVBY I ZMĚNY STAVEB:

- V **konstrukcích střech nesmí být použito průsvitných střešních pláštů a světlíků z materiálů třídy reakce na oheň B až F.** Při posuzování hmot, které v konstrukcích střech, stropů a podhledů jako hořící odkapávají nebo odpadávají, se nemusí přihlížet k materiálům osvětlovacích těles (a jím podobným zařízením – např. vyústění vzduchotechniky, požární hlásiče apod.), pokud jejich celková plocha (součet dílčích půdorysných průmětů) není větší jak 15 % podlahové plochy příslušného požárního úseku.
- **Únikové cesty musí odpovídat normě ČSN 73 0802 a kap. 12 normy ČSN 73 0835.** U změn staveb, které doposud nebyly projektovány podle kodexu norem požární bezpečnosti staveb, lze využít čl. C. 5 přílohy C normy ČSN 73 0834. **Nutno zhodnotit všechny únikové cesty v objektu, které mohou být umístěním dětské skupiny v daném objektu dotčeny. Je třeba zohlednit, zdali se v daném objektu nenachází další provoz dětské skupiny nebo provoz obdobný.**

KRITÉRIA, KTERÁ BUDOU APLIKOVÁNA OBECNĚ PRO NOVOSTAVBY I ZMĚNY STAVEB:

- Prostor, v němž je umístěn provoz dětské skupiny, ve kterém není elektrická požární signalizace, musí být vybaven **zařízením autonomní detekce a signalizace**, které musí být umístěno **v každé místnosti s výjimkou prostoru bez požárního rizika** (*v každé místnosti určené pro spaní a v části vedoucí k východu z požárního úseku*).

KRITÉRIA, KTERÁ BUDOU APLIKOVÁNA OBECNĚ PRO NOVOSTAVBY I ZMĚNY STAVEB:

- Obecné principy požární bezpečnosti staveb jsou dále řešeny dle norem ČSN 73 0802, ČSN 730835 a norem souvisejících. Koncepce požární bezpečnosti prostoru, v němž je umístěn provoz dětské skupiny, bude vždy **hodnocena na základě požárně bezpečnostního řešení**, jehož obsah je stanoven vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

KRITÉRIA, KTERÁ BUDOU APLIKOVÁNA OBECNĚ PRO NOVOSTAVBY I ZMĚNY STAVEB:

- Pozn.: **Počet dětí v dětské skupině není rozhodující** – tzn., že jakákoliv dětská skupina i s minimálním počtem dětí musí splnit výše uvedené požadavky, jelikož je třeba zabránit živelnému umístování provozů různých dětských skupin v rámci jednoho objektu.
- **Dále se splnění požadavků požární ochrany prokazuje závazným stanoviskem místně příslušného Hasičského záchranného sboru kraje**, jako dotčeného orgánu na úseku požární ochrany u staveb kategorie II a III (součástí žádosti o udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je vždy třeba doložit dokument dle předchozího odstavce).

METODIKA MPSV – DĚTSKÁ SKUPINA

- <https://www.mpsv.cz/web/cz/metodicke-materialy>
- <https://www.mpsv.cz/web/cz/zadost-o-udeleni-opravneni>

DĚKUJI ZA POZORNOST

