

**SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS – ÚORP  
PRO ROK 2022**

**Preventista III.**

**1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických osob (občanů) na úseku požární ochrany**

- a) zákonem o požární ochraně
- b) ústavou ČR
- c) zákoníkem práce

**2. Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany jsou stanoveny zákonem**

- a) č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
- b) č. 320/2015 Sb., o HZS
- c) č. 239/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů

**3. Mezi základní povinnosti fyzických osob patří**

- a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů
- b) znát obsah zákona o požární ochraně
- c) znát provázanost zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky

**4. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát**

- a) aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár
- b) aby tyto osoby nikdy nezapálily svíčky
- c) aby byla vždy v přítomnosti osoby starší 21 let

**5. Fyzická osoba je povinna**

- a) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech
- b) kouřit všude tam, kde to není zakázáno
- c) kouřit všude tam, kde je to povoleno

**6. Fyzická osoba nesmí**

- a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací
- b) pořídit si požární automobil
- c) zakoupit si velitelský vůz

**7. Fyzická osoba je povinna**

- a) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce
- b) vybavit každý byt, který vlastní, pojízdným hasicím přístrojem
- c) vybavit každou místnost, kterou vlastní, hlásičem požáru

**8. Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá**

- a) do nehořlavých uzavíratelných nádob
- b) do nehořlavých nádob, další požadavky nejsou stanoveny
- c) nevychladlý popel se nesmí vybírat

## **9. Fyzická osoba je povinna**

- a) nekouřit u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření
- b) nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření (doutníky se mohou kouřit)
- c) nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření (dýmka se může kouřit)

## **10. Fyzická osoba nesmí**

- a) provádět svářečské práce, pokud nevlastní svářečský průkaz
- b) nikdy svařovat
- c) provádět svářečské práce sousedovi, pokud nevlastní svářečský průkaz

## **11. Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např.**

- a) provedení nutných opatření pro záchranu ohrožených osob
- b) fotodokumentace probíhajícího zásahu
- c) přinesením na místo zásahu všech přenosných hasicích přístrojů, které vlastní

## **12. Kdo je povinen poskytnout osobní pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru**

- a) každý v rozsahu stanovené zákonem o požární ochraně
- b) pouze fyzická osoba a právnická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl a která je vlastníkem pozemku, ze kterého je veden požární zásah
- c) pouze fyzická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl

## **13. Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např.**

- a) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení
- b) neopustit místo požárního zásahu
- c) zahájení peněžité sbírky pro postižené

## **14. Věcnou pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně**

- a) poskytnutí dopravních prostředků, zdrojů vody, spojových zařízení a jiných věcí potřebných ke zdolání požáru
- b) vyčištění zásahových obleků hasičů
- c) zapůjčení svého cvičeného psa

## **15. Poskytnutí osobní a věcné pomoci při zdolávání požáru se ve smyslu zákona o požární ochraně vztahuje**

- a) na všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v zákoně o požární ochraně
- b) na všechny osoby
- c) pouze na právnické osoby a podnikající fyzické osoby

## **16. Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl**

- a) náhrada výdajů
- b) náhrada výdajů do výše 25.000 Kč
- c) náhrada výdajů mu nenáleží

**17. Náhrada výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit**

- a) do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku
- b) do šesti měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku
- c) do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku

**18. Poskytne-li fyzická osoba osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, náleží ji**

- a) náhrada ušlého výdělku v prokázané výši
- b) polovina průměrného měsíčního platu
- c) nenáleží ji finanční náhrada

**19. Náhrada výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit u**

- a) hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl
- b) obecního úřadu, v jehož územním obvodu požár vznikl
- c) krajského úřadu

**20. Propan-butan je**

- a) zkapalněný uhlovodíkový plyn těžší než vzduch
- b) zkapalněný uhlovodíkový plyn lehčí než vzduch
- c) hořlavá kapalina těžší než voda

**21. Kovové tlakové nádoby s propan-butanem se mohou ukládat**

- a) v klecích na bezpečném místě
- b) v prostorách pod úrovní okolního terénu
- c) v garáži

**22. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat pro osobní automobily**

- a) nejvýše 40 litrů pohonných hmot
- b) nejvýše 20 litrů pohonných hmot
- c) nejvýše 60 litrů pohonných hmot

**23. V jednotlivých garážích lze ukládat pro nákladní automobily nejvýše**

- a) 80 litrů pohonných hmot
- b) 40 litrů pohonných hmot
- c) 60 litrů pohonných hmot

**24. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše**

- a) 20 litrů oleje na jedno stání
- b) 40 litrů oleje na jedno stání
- c) 10 litrů oleje na každé zaparkované vozidlo

**25. Pevné palivo musím ukládat**

- a) odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých nebo hoření podporujících látek
- b) jen odděleně od jiných druhů kapalných paliv
- c) max. do 5 metrů od topidla

**26. Při skladování látek majících sklon k samovznícení (např. hnědého uhlí)**

- a) musím sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení
- b) nesmím tyto látky coby fyzická osoba skladovat
- c) musím je skladovat vždy jen v samostatném objektu

**27. Fyzické osoby skladovat hořlavé látky v půdních prostorách**

- a) mohou, ale nejméně ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa
- b) mohou, ale nejméně ve vzdálenosti nejméně 60 cm od vnějšího povrchu komínového tělesa
- c) mohou, je-li v půdním prostoru jen jediné komínové těleso

**28. Přestupek je definován**

- a) zákonem
- b) nařízením vlády
- c) vyhláškou

**29. Za přestupek, týkající se vypalování porostů, lze uložit pokutu do výše**

- a) 25.000 Kč
- b) 20.000 Kč
- c) 10.000 Kč

**30. Nejvyšší pokuta za přestupek na úseku požární ochrany je ze zákona o požární ochraně**

- a) 25.000 Kč
- b) 50.000 Kč
- c) 5.000 Kč

**31. Čištění, kontrola a revize spalinové cesty (komínů) je řešena**

- a) zákonem o požární ochraně a vyhláškou č. 34/2016 Sb.
- b) vyhláška MV č. 111/1981 Sb.
- c) nařízením vlády č. 91/2010 Sb.

**32. Čištění a kontrola komínů v objektech ve vlastnictví fyzických osob je prováděna**

- a) na základě objednávky fyzické osoby
- b) automaticky ve stanovených lhůtách
- c) pravidelně 6x ročně územně příslušným kominíkem

**33. Lhůty pro kontrolu a čištění spalinové cesty jsou uvedeny ve**

- a) vyhlášce č. 34/2016 Sb.
- b) vyhláška MV č. 111/1981 Sb.
- c) vyhláška č. 146/2001 Sb.

**34. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně**

- a) je možné provádět svépomocí
- b) je možné provádět svépomocí za přítomnosti kominíka
- c) není možné provádět svépomocí

**35. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně na pevná paliva**

- a) 1 x ročně
- b) 2 x ročně
- c) 3 x ročně

**36. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně na kapalná paliva**

- a) 1 x ročně
- b) 2 x ročně
- c) 1 x za 2 roky

**37. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně na plynná paliva**

- a) 1 x ročně
- b) 2 x ročně
- c) 3 x ročně

**38. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem**

- a) 3 x ročně
- b) 2 x ročně
- c) 6 x ročně

**39. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně**

- a) 1 x ročně
- b) 2 x ročně
- c) 3 x ročně

**40. Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem**

- a) 1 x ročně
- b) 2 x ročně
- c) 4 x ročně

**41. Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí „oprávněná osoba“, která**

- a) je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví
- b) je zedníkem se zaměřením na zděné komíny
- c) je vyučena zedníkem a plynařem

**42. Revizi spalinové cesty provádí „oprávněná osoba“, která**

- a) je současně revizním technikem spalinových cest
- b) je kominíkem
- c) je vyučena zedníkem a tesařem

**43. Spalinová cesta je dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší a je tvořena**

- a) průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem
- b) komínovým průduchem a kouřovodem
- c) komínem včetně vybíracího a vymetacího otvoru

**44. Komínový průduch je**

- a) dutina v komínové vložce určená k odvodu spalin do volného ovzduší
- b) stavební díl, z něhož je postaven komín
- c) prostor v komíně, sloužící k hromadění sazí

**45. Sopouch je**

- a) konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod
- b) otvor, umožňující vybírání sazí
- c) starý (nepoužívaný) komín

**46. Sopouch, do kterého není připojen spotřebič**

- a) musí být uzavřen ucpávkou a víkem z nehořlavého materiálu (popř. zazděn)
- b) musí být zazděn vždy
- c) musí zůstat spojen s kouřovodem

**47. Účinná výška komínového průduchu je**

- a) rozdíl výšek mezi osou sopouchu a ústím komína
- b) rozdíl výšek mezi sopouchem a půdicí komínového průduchu
- c) rozdíl výšek mezi vybíracím a vymetacím otvorem

**48. Komínová dvířka otvorů, umístěných na místech veřejně přístupných (např. schodiště, chodby) mají být**

- a) uzamykatelná nebo zajištěna uzamykatelnou závorou
- b) uzavřeny uzamykatelně, pokud jsou z hořlavých materiálů
- c) označeny červeným rámečkem

**49. Krby s otevřeným ohništěm musí být připojené**

- a) samostatným kouřovodem do samostatného komína
- b) samostatným kouřovodem do společného komínového průduchu
- c) do samostatně stojícího komína

**50. Stavba musí být navržena a umístěna tak, aby**

- a) splňovala odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor
- b) byla ve vzdálenosti max. 50 km od požární stanice
- c) byla ve vzdálenosti max. 20 km od požární zbrojnice

**51. Stavba musí být také navržena tak, aby z hlediska požární ochrany splnila technické podmínky pro**

- a) evakuaci osob, popř. zvířat
- b) estetický vzhled
- c) Zdravotnickou záchrannou službu

**52. Nový rodinný dům musí být vybaven**

- a) zařízením autonomní detekce a signalizace požáru
- b) elektrickou požární signalizací
- c) sprinklerovým zařízením

**53. Nový rodinný dům musí být vybaven alespoň**

- a) jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A
- b) dvěma přenosnými hasicími přístroji jakékoliv velikosti
- c) nemusí být vybaven

**54. Kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje v rodinném domku se provádí**

- a) nejméně jednou za rok
- b) nemusí se provádět vůbec
- c) nemusí se provádět prvních 10 let, potom každý rok

**55. Přenosný hasicí přístroj má červenou barvu**

- a) vždy
- b) nemusí být červený, pokud je v červeném rámečku
- c) nemusí být červený, pokud je doplněn bezpečnostní značkou

**56. Požární zatížení je pomyslné množství dřeva (kg) na jednotce plochy (m<sup>2</sup>)**

- a) jehož výhřevnost je stejná jako výhřevnost všech hořlavých látek nacházejících se na stejné posuzované ploše
- b) jehož tíha je stejná jako tíha všech hořlavých látek na posuzované ploše
- c) jehož objem je stejný jako objem všech hořlavých látek na posuzované ploše

**57. Požární úsek je prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí**

- a) požárně dělicími konstrukcemi
- b) jen zděnými konstrukcemi
- c) železobetonovými a zděnými konstrukcemi

**58. Požárně dělicí konstrukce**

- a) je stavební konstrukce, bránící šíření požáru mimo požární úsek
- b) je stavební konstrukce jakákoliv, kromě dřevěné
- c) nesmí být ze sádkkartonu

**59. Požární uzávěr otvoru**

- a) je stavební konstrukce bránící šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích
- b) jsou dveře bez požární odolnosti
- c) nestanoví se v rodinných domcích

**60. Požární dveře, aby plnily svou funkci**

- a) musí být zavřené
- b) musí být otevřené
- c) nesmí být ve sklepě